

東京・水熱分解処理設備No.2 処理液再生熱交換器外管補修工事

について

工 事 の 名 称	東京・水熱分解処理設備No.2 処理液再生熱交換器外管補修工事
工 事 概 要	令和4年度の定期点検で No. 2 処理液再生熱交換器外管を点検したところ、減肉部4箇所を発見したため、健全性を担保するための補修を実施する
契 約 年 月 日	令和4年8月24日
契 約 業 者 名	三菱重工業株式会社
契 約 業 者 の 住 所	長崎市飽の浦町1-1
契 約 金 額	金183,810,000円(税込み)
随意契約によることとした理由	契約細則第28条第一号 契約の性質又は目的が競争を許さない場合。 (PCB廃棄物処理施設設備の補修を当該設備設置者に行わせるもの。)
工 事 場 所	東京都江東区海の森二丁目2番66号
工 事 種 別	機械設備工事
工 期 (自)	令和4年8月25日
工 期 (至)	令和5年2月28日
備 考	

